



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873

Parczew, 21.05.2018 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/7/2018 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1 :

Czy dopuszcza się wykonanie orurowania filtrów i instalacji technologii uzdatniania wody z PVC klejonego, posiadającego stosowne atesty ciśnieniowe i PZH?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 :

Prosimy o udostępnienie pełnej analizy fizyko-chemicznej wody surowej.

Odpowiedź:

Analiza fizyko-chemiczna wody surowej znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ- dokumentacja techniczna SUW pozycja f)Pozwolenie, badania.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych
inż. Maria Gadomska

