



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

21-200 Parczew ul. Kościelna 136

tel. (83) 355-21-02 fax. (83) 355-21-00

www.spzozparczew.pl

e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl

REGON: 000306489

NIP:539-13-33-279

KRS: 0000015873



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Parczew, 15.02.2019 r.

Dział Zamówień Publicznych
fax (83) 355 21 13
zamowienia@spzozparczew.pl

Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/4/2019 (6)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku SP ZOZ w Parczewie o oddział geriatry, rehabilitacji i zakład rehabilitacji w ramach projektu „Modernizacja budynku głównego SP ZOZ w Parczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie edytowalnej (np. dwg).

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację w takiej formie w jakiej posiada.

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie edytowalnej (np. ath).

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada

Pytanie 3

W związku z koniecznością wykonania robót rozbiórkowych prosimy o potwierdzenie, iż w obiekcie nie znajdują się szkodliwe materiały z rozbiórek przewidziane do utylizacji np. azbest.

Odpowiedź:

W obiekcie nie znajdują się szkodliwe materiały.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji § 5 ust. 2 umowy i dopuści możliwość rozliczeń w formie faktur częściowych wystawianych co miesiąc? Rozliczenia w formie faktur częściowych wystawianych w odstępie trzy miesięcznym spowoduje, że Wykonawca będzie zmuszony ponosić dodatkowe koszty kredytowania inwestycji. Obecna treść postanowienia § 5 ust. 2 umowy w praktyce spowoduje, że Wykonawca będzie ponosił koszty realizacji inwestycji przez dłuższy okres czasu, co niewątpliwie wpływa na ostatecznie zaoferowaną cenę za wykonanie zamówienia.



ISO 9001:2015



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na wykonanie przedmiotowego zadania?

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy treści SIWZ oraz wykracza poza regulacje określone w art. 38 ustawy Pzp.

Pytanie 6

Czy wyposażenie meblowe jest objęte zamówieniem?

Odpowiedź:

Wyposażenie meblowe nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi włączenie instalacji c.o. i c.t. do węzła ciepłego oraz ewentualna rozbudowa węzła ciepłego.

Odpowiedź:

Instalacje należy podłączyć.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi demontaż instalacji gazów medycznych kolidujących z planowaną inwestycją.

Odpowiedź:

Wszystkie kolizje należy zlikwidować.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi rozbudowa źródeł gazów medycznych, a jedynie włączenie do istniejącej instalacji.

Odpowiedź:

Należy podłączyć.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac Wykonawcy nie wchodzi demontaż odwodnienia dachu kolidującego z planowaną inwestycją.

Odpowiedź:

Wszystkie kolizje należy zlikwidować.

Pytanie 11

Czy wykonanie instalacji kontroli dostępu jest objęta niniejszym zamówieniem? (rozbieżność pomiędzy projektem budowlanym a wykonawczym).

Odpowiedź:

Tak, jest objęte.

Pytanie 12

Czy wykonanie instalacji SSP i DSO (z wyłączeniem klatek schodowych i szybu windowego) jest objęte niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź:

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zamianę windy o napędzie hydraulicznym na windę elektryczną o parametrach nie gorszych niż te wskazane w dokumentacji? Windy hydrauliczne są dużo bardziej kłopotliwe w eksploatacji niż windy hydrauliczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie w oparciu o który projekt: budowlany czy wykonawczy, należy wykonać wycenę. Oba projekty nie są współbieżne i wycena dla każdego projektu będzie różna.

Odpowiedź:

Wyceny należy dokonać zgodnie z projektem.

Pytanie 15

Przedstawione kosztorysy nie zawierają przełożenia linii gazowej g22. Czy przełożenie tej linii jest objęte niniejszym zamówieniem?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16

Kosztyorys elektryczny zawiera demontaż linii niskiego napięcia YAKY 4X120 56 mb i YAKY 4X10 dł 79 mb przechodzącej przez planowany obiekt i likwidację dwóch słupów oświetleniowych. Na zamieszczonym planie zagospodarowania terenu uwzględnione jest cztery linie NN do przełożenia. Czy przełożenie wszystkich linii NN jest objęte niniejszym zamówieniem? Czy w czasie realizacji tlenowni zasilanie tej budowli zostało wykonane z uwzględnieniem planowanej inwestycji (oddział geriatry) ? Czy przekładane linie NN mogą być czasowo wyłączone z użytkowania?

Odpowiedź:

Przełożeniu podlegają linie czynne.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wykona samodzielnie wycinkę drzew znajdujących się w obrębie wykopu pod planowaną inwestycję?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wykona samodzielnie.

Pytanie 18

W przedmiarach brak pozycji na licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu basenu w ilości około 280 m2. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie powyższego zakresu jest objęte niniejszym zamówieniem.

Odpowiedź:

Wyceny należy dokonać zgodnie z projektem.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania oferty do dnia 25.02.2019r w związku z dopuszczeniem nowej technologii wykonania konstrukcji budynku?.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ z dnia 12.02.2019r.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w zakresie tego przetargu uwzględnił dostawę i montaż paneli nadłóżkowych 1-stanowiskowych i 2-stanowiskowych po stronie Wykonawcy? Jakie elementy powinien zawierać panel?

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił panele przyłóżkowe 1-stanowiskowe. Panel powinien być wyposażony w:

- gniazda poboru tlenu w systemie AGA – 2 szt.
- gniazda poboru sprężonego powietrza w systemie AGA – 2 szt. (pozycja nie obowiązkowa)
- gniazda poboru próżni w systemie AGA – 2 szt. (pozycja nie obowiązkowa)
- gniazdo systemu przyzywowego z manipulatorem i kasownikiem – 1 szt.,
- gniazda ekwipotencjalne – 2 szt.
- gniazda elektryczne 230 V DATA – 1 szt. zasilane z osobnego obwodu,
- gniazda elektryczne 230 V – 4 szt.
- gniazda RJ45 kat. 5e – 2 szt.
- lampa oświetlenia miejscowego z wyłącznikiem oraz oświetlenie nocne,
- szuflada z półką i szyną instrumentalną (dolna),
- półka z szyną instrumentalną (górną) – 2 kpl (najwyższa półka - nie więcej niż 150 cm od podłogi),
- wieszak pomp infuzyjnych z uchwytami na kroplówki – 2 kpl.,
- pojemnik na cewniki z uchwytem - 1 kpl ,

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk