



Parametry płyt sufitowych:

- 1. Gabinety zabiegowe, łazienki, sale chorych**
- Współczynnik pochłaniania $\alpha \geq 0,90$
 - Izolacyjność wzdluzna Dnfw ≥ 28 dB
 - Odporność na wilgoć - do 100%
 - Klasa czystości - ISO 3
 - Krawędź opuszczona
 - Grubość 15-19 mm
 - Wymiary standardowe 600x600
 - Kolor biały
 - Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta z możliwością zmywania na mokro i wodą pod ciśnieniem.

Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

np.:

- Thermex Aqatec firmy AMF, lub
- MediCare Air firmy Rockfon
- Hygiene Protec A firmy Ecophon

2. Korytarze

- Współczynnik pochłaniania $\alpha \geq 0,95$
- Izolacyjność wzdluzna Dnfw ≥ 28 dB
- Odporność na wilgoć do 95%
- Klasa czystości ISO 4
- Krawędź prosta fazowana
- Grubość 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biały
- Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

np.:

- Thermex Acoustic firmy AMF, lub
- MediCare Standard firmy Rockfon
- Hygiene Meditec E firmy Ecophon

Podani producenci są
przykładowi. Istnieje możliwość
zastosowania produktów
równoważnych odnośnie parametrów
technicznych i zastosowania

**PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI
I ZAKŁAD REHABILITACJI**

Tytuł rysunku: II PIETRO SUFITY

Skala: 1:100

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017

Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94

Podpis:

Sprawdził: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr ewid. BL-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:

STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys:

A-23