Rzut szybu w poziomie parteru

Typ dźwigu:
Green Lift - TML 1600 szpitalny
lub równoważny



Ościeżnice górna i boczne po osadzeniu drzwi muszą być całkowicie zamurowane

Szyb:
1. Szyb i maszynownia służą wyłącznie do pracy dźwigu.
2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprócz tych związanych z pracą dźwigu.
3. Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i występów.
4. W szybie dźwigu należy zainstalować instalację oświetleniową zapewniającą w każdym miejscu szybu natężenie światła min. 50 lx (patrz wytyczne elektryczne).
5. Natężenie światła na dojściach do szybu min. 50 lx.
6. Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed siąkaniem oleju.
7. Odchyłki na ścianie z drzwiami ± 5 mm.
8. Na pozostałych ścianach +20 mm.
9. Temperatura od +5 °C do +40 °C.
10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz.
11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu.

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: ZAŁOZENIA DŹWIGOWE - RZUT SZYBU

Skala: 1:25

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnei w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017

Projektował: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

Podpis:

Sprawdził: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz**
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys: **A-35**