LPD

Szafa 42U 600x600x2030 nośność 400kg RAL 9005

Oprzewodowanie światłowodowe i miedziane z GPD budynku

1 x 12j MM OM1 62.5/125

48 x F/UTP kat.6



Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

Półka ruchoma 19, 400mm (pełna)

Panel dystrybucyjny światłowodowy

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

EE-1452 - L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

EE-1452 - L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

EE-1452 - L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1 optional slot with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering (up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port

Panel porządkujący C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 UTP

Panel porządkujący C&C 19"x1U

SWITCH PoE ULTIPOWER 2216af

Półka ruchoma 19, 400mm (pełna)
rejestrator 16 kanałów BCS-NVR16045ME

Cokół 600x600, wys. 120mm

UWAGA!

Zastosowane urządzenia aktywne sieci LAN spełniają podstawową funkcję, w celu zwiększenia funkcjonalności należy wymienić urządzenia aktywne.



PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł rysunku: Schemat instalacji LAN, CCTV

Skala: -----

Branża: TELETECHNICZNA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017

Projektował:

mgr inż. Wojciech Grudziński

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr ewid. BE/138/92

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys: R-6