Rzut fundamentów 1:100



UWAGA:
1/ Ławy i stopy fundamentowe wykonać wg załączonych rysunków konstrukcyjnych.
2/ Podana rzędna dotyczy spodu ław i stóp fundamentowych.
3/ Pręty podłużne łączyć na zakład min. 70cm.
4/ Otulenie zbrojenia min. 5cm.
5/ Pod ławami i stopami fundamentowymi ułożyć warstwę betonu B10 grubości 10cm.
6/ Z ław i stóp fundamentowych wypuścić wyrostki ze stali A-IIIN do słupów i ścian zgodnie z załączonymi rysunkami konstrukcyjnymi.
7/ Występujące poniżej poziomu posadowienia gliny i gliny piaszczyste w stanie plastycznym należy wybrać na całą głębokość ich występowania.
Pogłębiony wykop uzupełnić do poziomu posadowienia gruntem piaszczystym bez zanieczyszczeń gliniastych i pylastych z zagęszczeniem warstwami do I_D > 0,65 lub betonem B10.
8/ Wskazane jest prowadzenie robót ziemnych w okresie suchym. W wypadku wystąpienia w poziomie posadowienia wody gruntowej na czas robót ziemnych i fundamentowych należy obniżyć jej poziom za pomocą filtrów igłowych.
9/ Wszystkie prace związane z posadowieniem budynku powinny być wykonane pod stałym nadzorem geotechnicznym i potwierdzone zapisami w dzienniku budowy.
10/ Lokalizacja uziomów i szczegóły ich wykonania zgodnie z rysunkiem w projekcie instalacji elektrycznych.
11/ - - - - - - - zaznaczone na rysunku uskoki w ławach.
12/ "A" ; "B" - przejścia kamalizacji sanitarnej w ławach. Szczegółowa lokalizacja zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

SZCZEGÓŁ "A" 1:50



SZCZEGÓŁ "B" 1:50



P.P.P. = 0,00 = 153,92
P.P.Ław wg rzędnych na rysunku

BETON B25 (wodoszczelny W-8)
Stal A-IIIN
A-0

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/1
NAZWA RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW			SKALA 1:100
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		