



ROZDZIELNICA R2: PODTYNKOWA np. XL3-160 3x24, 695x670x159

$$P_i = 23,31\text{kW}$$
$$k_j = 0,7$$
$$P_s = 16,32\text{kW}$$
$$\cos\varphi = 0,92$$
$$I = 25,6\text{A}$$

Samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S 400/230V

Podłączenie automatyki urządzeń wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Dostawca rozdzielni nn zasilających (sterujących) centralami wentylacyjnymi winien wykonać ochronę przeciwporażeniową dodatkową dla odbiorów zasilanych z wyżej wymienionych rozdzielni.

Podłączenie automatyki urządzeń klimatyzacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Pompy, zawory, czujniki itp. pracujące w układzie z centralą wentylacyjną i nagrzewnicą zasilane i sterowane będą z szafy automatyki centrali. Powyższe prace wykona wykonawca tej instalacji w zakresie projektu branży sanitarnej.

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI	
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA R2	
Skala: - - -	
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 20.01.2017
Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr ewid. BL/138/92	Podpis:
Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "P" S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: E-18