Podłączenie automatyki urządzeń wentylacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Podłączenie automatyki urządzeń klimatyzacyjnych wraz z rozruchem wykona Wykonawca lub autoryzowany serwis w/g dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno-Ruchowej w/w urządzeń.

Pompy, zawory, czujniki itp. pracujące w układzie z centralą wentylacyjną i nagrzewnicą zasilane i sterowane będą z szafy automatyki centrali. Powyższe prace wykona wykonawca tej instalacji w zakresie projektu branży sanitarnej.



LEGENDA

- Wyłącznik PR02 — PRZYCISK WYZWALACZA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W OBUDOWIE, Z SZYBKĄ I OPISEM, 1NO+2NC
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP44 (POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA, RAMKA POJEDYNCZA)
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, IP44, P/T (2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWÓJNA, RAMKA PODWÓJNA IP44)
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, P/T (2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWÓJNA, RAMKA PODWÓJNA)
- 2xGNIAZDO POJEDYNCZE 230V N/T IP44 MONTOWANE BEZPOŚREDNIO PRZY SOBIE
- GNIAZDO WTYKOWE, POTRÓJNE, P/T, DATA (3xPOJEDYNCZE GNIAZDO DATA Z KLUCZEM, PUSZKA POTRÓJNA, RAMKA POTRÓJNA)
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP20 (POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA, RAMKA POJEDYNCZA)
- GNIAZDO POJEDYNCZE 24V N/T IP44
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- CENTRALA TESTOWANIA OPRAW AW i EW
- KONSTRUKCJA KORYTKA KABLOWEGO
- RODZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- PRZEJŚCIE KABLI/PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PRZEZ KONDYGNACJĘ
- SVP — MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW
- GSU — GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW
- WS — WYŁĄCZNIK SERWISOWY WENTYLATORA W OBUDOWIE IP65
- STEROWANIE WENTYLACJĄ POM. PODCHLORYNU

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł rysunku: INSTALACJA SIŁOWA. RZUT2 PIĘTRA/DACHU	Skala: 1:100
Branża: ELEKTRYCZNA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 20.01.2017
Projektował: **mgr inż. Wojciech Grudziński** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych nr ewid. BL/139/92	Podpis:
Współpraca: **mgr inż. Jarosław Maleszewski**	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: E-6