
ZAKRES OPRACOWANIA BASENOWEGO
POM. DOZOWANI I SKŁADOWANIA
ŚRODKÓW UZDATNIANIA WODE BASENOWĄ (6w/h -wentylacja ciągła)
wanna bezodpływowa h= 30 cm
właz do zbiornika
właz do podbasenia
POM. TECHNIKI
BASENOWEJ (2 wh)
UV/OZ
-1/01 Łącznik komunika 44,13 m2 PCV
-1/02 Komunikacja 100,14 m2 PCV
-1/03 Maszyn. dźwi. 6,56 m2 PCV
-1/04 Pom. techn. 5,34 m2 PCV
-1/05 Kinezyterapia 79,03 m2 PCV
-1/06 Krioterapia 10,95 m2 PCV
-1/07 Szatnia -M- 10,53 m2 PCV
-1/08 Łazienka -M- 11,68 m2 PCV
-1/09 WC-M 2,07 m2 PCV
-1/10 Szatnia -D- 10,20 m2 PCV
-1/11 Łazienka -D- 12,00 m2 PCV
-1/12 WC-D 2,25 m2 PCV
-1/13 Basen 116,81 m2 Płytki ceramiczne
-1/14 Pom. techn. 7,10 m2 PCV
-1/15 Klatka schodowa KT 16,43 m2 PCV
-1/16 Por. personelu medycz. 17,48 m2 PCV
-1/17 Magnetoterapia 9,27 m2 PCV
-1/18 Laseroterapia 13,70 m2 PCV
-1/19 Fizykoterapia 61,11 m2 PCV
-1/20 Łaz. poczt-D-M-N. 5,80 m2 PCV
-1/21 Sala masażu 10,76 m2 PCV
-1/22 Sala masażu 11,26 m2 PCV
-1/23 Magazynek 6,53 m2 PCV
-1/24 WC personelu 3,20 m2 PCV
-1/25 Por. rehab 18,99 m2 PCV
Szatnia -D-
Szatnia -M-
Szatnia -D-
Szatnia -M-
Szatnia -D-
Szatnia -M-