



Centralkę zamontować w
pom. rozdzielni RG
w piwnicy.

UWAGI:

1. Magistrale należy układać przewodem YTKSYekw 1x2x0,8mm2 w topologii liniowej. Maksymalna długość przewodu 1200 mb.

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł
rysunku: SCHEMAT TESTOWANIA OPRAW AW I EW

Skala: - - -

Branża: ELEKTRYCZNA Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew Data opracowania:
20.01.2017

Projektował: mgr inż. Wojciech Grudziński
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacji elektrycznych nr ewid. BL/138/92

Podpis:

Współpraca: mgr inż. Jarosław Maleszewski

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Nr. Rys:
E-20