



KONSTRUKCJA WSPORCZA POD  
AGREGATY ZLOKALIZOWANE NA  
DACHU WYKONAC 1 SZT.

- UWAGA:
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie:  
2x farba podkładowa  
2x farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia
  - Konstrukcję montować do płyty stropowej kotwami rozporowymi M10/110.
  - Pod podstawę konstrukcji ułożyć taśmę amortyzującą z gumy gr. 1cm.
  - Po wypoziomowaniu konstrukcji klimatyzatory montować zgodnie z instrukcją producenta.
  - Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobą
  - Słupy podstaw przy przejściu przez wierzchnie powłoki pokrycia dachowego zabezpieczyć kołnierzem z papy do wys. 20cm
  - Połączenie elementów stalowych spawane - spoiny 2,5mm

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI  
I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: KONSTR. WSPORCZA POD AGREGATY	
Skala: 1:20	
Branża: ARCHITEKTURA	Faza projektu: WYKONAWCZY
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie	
Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew	Data opracowania: 20.01.2017
Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016	Podpis:
Opracowanie:	
Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok tel. (0-85) 661-08-48	Nr. Rys: A-38