



RZUT I PIĘTRA

## LEGENDA

- Wł. prz. 1000  
PRZYCISK WYŁĄCZACZA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W OBUDOWIE, Z SZYBKĄ I OPISEM, 1NO+2NC
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP44 (POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA, RAMKA POJEDYNCZA)
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, IP44, P/T (2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWÓJNA, RAMKA PODWÓJNA IP44)
- GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, P/T (2xPOJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA PODWÓJNA, RAMKA PODWÓJNA)
- 2xGNIAZDO POJEDYNCZE 230V N/T IP44 MONTOWANE BEZPOŚREDNIO PRZY SOBIE
- GNIAZDO WTYKOWE, POTRÓJNE, P/T, DATA (3xPOJEDYNCZE GNIAZDO DATA Z KLUCZEM, PUSZKA POTRÓJNA, RAMKA POTRÓJNA)
- GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, P/T, IP20 (POJEDYNCZE GNIAZDO, PUSZKA POJEDYNCZA, RAMKA POJEDYNCZA)
- GNIAZDO POJEDYNCZE 24V N/T IP44
- WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- CENTRALA TESTOWANIA OPRAW AW I EW
- KONSTRUKCJA KORYTKA KABLOWEGO
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- PRZEJŚCIE KABŁ/PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PRZECZ KONDYGNACJĘ
- MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- WYŁĄCZNIK SERWISOWY WENTYLATORA W OBUDOWIE IP65
- STEROWANIE WENTYLACJĄ POM. PODCHŁORYNU

## PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII I REHABILITACJI

Tytuł:  
rysunku: **INSTALACJA SIŁOWA. RZUT 1 PIĘTRA**

Skala: **1:100**

Bransza: **ELEKTRYCZNA**

Faza projektu: **WYKONAWCZY**

Inwestor:  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie**

Lokalizacja: **Parczew, ul. Kościelna 136  
21-200 Parczew**

Data opracowania:  
**20.01.2017**

Projektował:  
**mgr inż. Wojciech Grudziński**  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
instalacji elektrycznych nr ewid. BL/13892

Podpis:

Współpraca:  
**mgr inż. Jarosław Maleszewski**

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:  
**STUDIO**  
ul. Ciepłowodowa 2/3 15-245 Białystok  
tel. (0-85) 661-58-48

Nr. Rys:

**E-5**