POZ. 9.2 - SCHODY WYLEWANE ZEWNĘTRZNE 1:25

POZ. 9.2.1; 9.2.2 - BIEG WYLEWANY 1:25





POZ. 9.2.3 - BELKA 1:25





POZ. 9.2.4 - BELKA 1:25





BETON B30
STAL A-IIIN
A-0

WYKAZ STALI POZ. 9.2

Nr pręta	ø (mm)	Długość pręta (m)	Ilość (szt.)	Długość łączna (m) A-0 Ø6	A-IIIN Ø10	A-IIIN Ø12
1	10	3.07	8		24.56	
2	10	3.14	7		21.98	
3	10	1.09	15		16.35	
4	10	2.00	9		18.00	
5	10	2.03	8		16.24	
6	10	0.79	17		13.43	
7	6	1.70	17	28.90		
8	6	2.30	11	25.30		
9	12	2.50	4			10.00
10	12	2.50	5			12.50
11	6	0.90	32	28.80		
Razem			(m)	83.00	110.56	22.50
Ciężar 1mb wg Ø			(kg)	0.222	0.617	0.888
Ciężar wg Ø			(kg)	18.43	68.22	19.98
Ogółem			(kg)	106.63		

Uwaga:
1/Grubość płyty schodowej 12cm
2/Wymiary zbrojenia skorygować z natury po zaszalowaniu schodów

NAZWA I ADRES OBIEKTU: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI			Rys. nr K/97
NAZWA RYSUNKU POZ. 9.2 - SCHODY WYLEWANE ZEWNĘTRZNE			SKALA 1:25
Projektant	mgr inż. Jarosław Werbel	BŁ/140/87	
Współpraca	inż. Paweł Werbel		