*Maszynownia dźwigu*
*hydraulicznego 1600 kg*

*Typ dźwigu:*
Green Lift - TML 1600 szpitalny
lub równoważny




*Maszynownia:*

1. *Oświetlenie maszynowni min. 200 lx.*
2. *Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnątrz.*
3. *Wysokość maszynowni min. 2000 mm.*
4. *Nacisk na posadzkę maszynowni P=500 daN.*
6. *Temperatura w maszynowni od +5°C do +40°C.*
7. *Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna być szorstka (antypoślizgowa), oraz zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju hydraulicznego. W przypadku uszkodzenia zbiornika z olejem, rozlany olej nie powinien przedostawać się poza obszar maszynowni, w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie ścian maszynowni np. farbami olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w drzwiach do maszynowni o wysokości min. 60 mm.*
8. *Ściany maszynowni powinny być wykonane z trwałych materiałów budowlanych, niesprzyjających emitowaniu i osiadaniu kurzu.*
9. *Ściany i sufit maszynowni powinny być pomalowane farbą olejną lub emulsją.*
10. *Maszynownia powinna być wyposażona w gaśnicę do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.*
11. *Do maszynowni dźwigu należy doprowadzić linię zasilającą wg schematu zasilania.*
12. *Dojście do maszynowni powinny mieć wymiary min. 800x2000 mm.*
13. *Nie wolno wykorzystywać maszynowni do wentylowania innych pomieszczeń budynku.*

**PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI I ZAKŁAD REHABILITACJI**

Tytuł rysunku: ZAŁOZENIA DŹWIGOWE- MASZYNOWNIA

Skala: 1:25

Branża: ARCHITEKTURA

Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136
21-200 Parczew

Data opracowania: 20.01.2017


Projektował: **mgr inż. arch. Jan K. Hahn**
**Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94**

Podpis:

Sprawdził: **mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz**
**Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016**

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa:
STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48


Nr. Rys: **A-36**