



KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KLIMATYZATOR
BASENOWY W POCIENIU (1 szt.)

ELEMENT	DŁUGOŚĆ (m)	IŁOŚĆ (szt.)	WAGA JEDNOSTKOWO (kg/m)	WAGA ŁĄCZNIE (kg)
C120	8,50	1	13,4	113,9
C80	1,35	1	8,64	11,66
100x100x4	2,0	1	11,73	23,46
blacha gr.10mm	0,11x0,11	4	0,907	3,63
blacha gr.10mm	0,2x0,2	4	1,875	7,50
ŁĄCZNIE stali na jedną podstawę				160,15
kotwy segmentowe M10/110				16szt.
podkładki gumowe 200x200x10				4szt.

- UWAGA:
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie:
2x farba podkładowa
2x farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia
 - Konstrukcję montować do płyty stropowej kotwami rozporowymi M10/110.
 - Pod podstawę konstrukcji ułożyć taśmę amortyzującą z gumy gr. 1cm.
 - Po wypoziomowaniu konstrukcji klimatyzatory montować zgodnie z instrukcją producenta.
 - Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobą
 - Słupy podstaw przy przejściu przez wierzchnie powłoki pokrycia dachowego zabezpieczyć kołnierzem z papy do wys. 20cm
 - Połączenie elementów stalowych spawane - spoiny 2,5mm

PROJEKT ODDZIAŁU GERIATRII, REHABILITACJI
I ZAKŁAD REHABILITACJI

Tytuł rysunku: KONSTR. WSPORCZA CENTRALI BASENOWEJ

Skala: 1:20

Branża: ARCHITEKTURA Faza projektu: WYKONAWCZY

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Lokalizacja: Parczew, ul. Kościelna 136 21-200 Parczew Data opracowania: 20.01.2017

Projektował: mgr inż. arch. Jan K. Hahn
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL/11/87, BL/282/94

Podpis:

Sprawdził: mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. BL-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

Podpis:

Opracowanie:

Jednostka projektowa: STUDIO "A" PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
tel. (0-55) 661-08-48

Nr. Rys:

A-39