

Ogłoszenie nr 500117221-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 555757-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 000306489, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833552113, e-mail zamowienia@spzozparczew.pl, faks 833552113.

Adres strony internetowej (url): www.spzozparczew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SPZOZ.V.ZP-3522/7/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej w celu poprawy jakości wody na potrzeby własne SP ZOZ w Parczewie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji układu technologicznego i hydraulicznego Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej, jak również przystosowanie do pracy w pełnej automatyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej (załączniki nr 10 do niniejszej SIWZ a) Przedmiar robót, b) Specyfikacja techniczna, c) Projekt budowlany + technologia, d) Urządzenia SUW, e) Projekt AKPiA + elektryka, f) Pozwolenie wodnoprawne, g) Informacja BIOZ) oraz załączniku Parametry techniczne (załączniki nr 7 do niniejszej SIWZ). Jako że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, przedmiary stanowiące załącznik do SIWZ mają jedynie charakter

pomocniczy. Specyfikacja techniczna (załączniki nr 10 lit. b) do niniejszej SIWZ) jest opracowaniem, które zawiera opisy działania wymagane przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody: CZĘŚĆ A – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przedmiotem specyfikacji technicznej ogólnej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) ze studni głębinowej na potrzeby własne SPZOZ w Parczewie. CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, realizowanych przy z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) ze studni głębinowej na potrzeby własne SPZOZ w Parczewie. Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują: - wytyczenie trasy, zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu urodzajnego, - wykonanie przemieszczenia mas ziemnych i wyrównywania terenu, - wykonanie wykopów pod rurociągi, - wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, - zasypanie wykopów z zagęszczeniem. CZĘŚĆ C – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OPIS PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ORAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące podstawowych urządzeń i wyposażenia. Projektowana modernizacja technologii stacji uzdatniania wody obejmuje swoim zakresem główne źródło zasilania w wodę szpitala w Parczewie. Modernizowana instalacja technologiczna przewidziana w oparciu o urządzenia do redukcji związków żelaza i manganu drogą intensywnego napowietrzania wody i filtracji w układzie dwustopniowym przy zastosowaniu złóż kompozytowo katalityczno - kwarcowych / bez dozowania chemikaliów/ z jednoczesną modernizacją pomieszczenia oraz wymianą instalacji elektrycznych i kontrolno-pomiarowych, grzewczych i wentylacyjnych oraz pełną automatyzację, wizualizację i monitoring ochronny pracy stacji. CZĘŚĆ D – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PRZYŁĄCZA I INSTALACJE SANITARNE Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych przyłączy sanitarnych przy modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) ze studni głębinowej na potrzeby własne SPZOZ w Parczewie. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną dotyczy budowy: - przyłączy wodociągowych, - rurociągów popłuczyn, - przyłącza kanalizacji sanitarnej. 3. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady nie może być krótszy niż min. 36 miesięcy na zainstalowane układy technologiczne i hydrauliczne (urządzenia). Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż min. 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45330000-9

Dodatkowe kody CPV: 45232430-5, 45310000-3, 65111000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu na realizację roboty budowlanej pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody ze studni głębinowej na potrzeby SP ZOZ w Parczewie została złożona 1 oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający również nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty na sfinansowanie zamówienia do wysokości złożonej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podpisał:

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie
mgr Janusz Hordejuk